



Sweco Sverige AB
Att: Susanne Lindahl
susanne.lindahl@sweco.se

Anmälan för samråd angående nyförläggning av markkabel, Norrtälje kommun

Beslut

Länsstyrelsen har utifrån bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) inget emot de anmälda åtgärderna, under förutsättning att de utförs i enlighet med anmälan.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB har Sweco Sverige AB anmält nyförläggning av markkabel från fastigheten Åkerö 1:10 till Riddersholm 1:8, Norrtälje kommun, för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Åtgärdens lokalisering framgår av bilaga 2.

Av anmälan framgår att nyförläggning av markkabeln sker genom schaktning av en total sträcka om ca 7700 meter. Schaktdjupet blir ca 0,7 meter och bredd ca 0,5 meter. Nuvarande markanvändning varierar mellan barrskog, blandskog och vägområde.

I östra änden av kabelförläggningen korsar sträckningen väg E18. Enligt kompletterande uppgifter kommer tryckborrning att tillämpas för att passera under vägen.

Kabelförläggningen berör ett antal områden där Skogsstyrelsen (SKS) har noterat särskilda naturvärden: SKS Naturvårdsavtal (Naturskogsartad barrskog, SK 577-2003), SKS Naturvårdesobjekt (Barrsumpskog, N 6725-1994), SKS Nyckelbiotop (Lövskogslund, N 1073-2014) och SKS Sumpskog (110955051).

I samband med handläggning av ärendet har Länsstyrelsen begärt in ett yttrande från Skogsstyrelsen angående kabeldragningen genom naturvårdsavtalsobjektet (SK 577-2003). Skogsstyrelsen bedömer att syftet med naturvårdsavtalet inte kommer förändras negativt om kabelförläggningen sker, enligt anmälan, inom vägområdet. Vidare

anser Skogsstyrelsen att enstaka barrträd och ordinära lövträd (ej ädellövträd) kan kapas och placeras inom naturvårdsavtalets gräns mot vägen.

I anmälan har Sweco Sverige AB skrivit att skog kommer att avverkas i samband med nyförläggningen. Enligt kompletterande uppgifter kommer inga träd att avverkas inom nyckelbiotopen (N 1073–2014). I kompletterande uppgifter framkommer det även att Sweco Sverige AB avser avverka träd av varierande ålder på mark med en bonitet av G26 och T26 på olika fastigheter som berörs av kabelsträckningen. Ett mindre antal träd avses avverkas inom naturvärdesobjektet (N 6725–1994), naturvårdsavtalet (SK 577–2003) och sumpskogen (110955051).

I östra änden av projektområdet löper kabelförläggningen genom en av Länsstyrelsen utpekad skyddsvärd trädmiljö.

Kabelsträckningen berör även potentiellt förorenade områden. På fastigheterna Riddersholm 1:24 och 1:25 finns ett potentiellt förorenat objekt (178660) som är benämnt ”Riddersholms Tjärfabrik, AB Riddarkol”. Objektet har riskklass 2 och mängden föroreningar uppskattas till stor. Branschtypiska föroreningar för detta objekt är bland annat alifatiska kolväten, PAH:er, aromatiska kolväten, metaller och petroleumprodukter. På fastigheten Riddersholm 1:7 finns en identifierad kolugn (178587). Enligt Länsstyrelsens nationella databas, EBH-stödet, ligger det tegelstenar och kol i marken.

Det berörda området ingår i Riksintresse Rörligt friluftsliv (Kustområdena och skärgården i Stockholms län) och Riksintresse Högexploaterad kust (Kustområdena och skärgården i Stockholms län). Kabelförläggningen sker även inom Riksintresse Naturvård (Riddersholm).

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att de anmälda åtgärdernas inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter är acceptabel, förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas. Länsstyrelsen har därför ingen erinran mot de anmälda åtgärderna.

Länsstyrelsen konstaterar att den planerade schaktningen berör ett antal potentiellt förorenade områden. Under förutsättning att

befintliga massor som uppstår vid schaktningen är miljömässigt godtagbara kan de återanvändas för återfyllnad.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken.

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen medger något annat.

Information

Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken om verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter. En anmälan om samråd befriar inte verksamhetsutövaren från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Kabelförläggningen löper genom naturreservatet Riddersholm. Att dra fram ledningar inom reservatet kräver tillstånd enligt reservatsföreskrifterna. Dispens från reservatsföreskrifterna krävs för avverkning av träd eller utförandet av andra skogliga åtgärder.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Detta samråd omfattar inte eventuella tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare. Eventuella bygglov söks hos kommunen.

Om en okänd fornlämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ske till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).

Om åtgärden riskerar att skada en naturmiljö som omfattas av generellt biotopskydd (allé/småvatten/våtmark/dike/källa/åkerholme/odlingsröse/stenmur) enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § i förordningen om områdesskydd (1998:1252) är åtgärden förbjuden. Dispens kan sökas hos Länsstyrelsen.

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det bl.a. förbjudet att avsiktligt störa vissa arter av fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningstid. Ni bör därutöver försäkra er om att ni har tillräckligt med kunskap om förekomst av skyddade arter för att säkerställa att den planerade åtgärden även i övrigt är förenlig med artskyddsförordningen.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att försäkra sig om att massor som avses att flyttas inte innehåller invasiva arter som omfattas av förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter. Enligt artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 är det vidare förbjudet att transportera massor som innehåller invasiva arter, med undantag om massorna transporteras till destruktionsanläggning.

Varje område som omfattas av naturvårdsavtal måste bedömas individuellt av Skogsstyrelsen. Bedömningen ska utföras på följande sätt. Träd som ska avverkas markeras i fält, Skogsstyrelsen ska meddelas när märkningen är gjord. Skogsstyrelsen gör därefter en bedömning om åtgärderna är förenliga med naturvårdsavtalets syfte och målsättning. Om Skogsstyrelsen bedömer att naturvärdena kan skadas ska en dispensansökan lämnas in för prövning.

Samråd med Skogsstyrelsen har skett.

Inom nyckelbiotoper kan följande naturhänsyn vidtas. Avverka endast träd som verkligen kan skada ledningen. Undvik avverkning av ädellövträd. Toppkapa eller kvista träd som kan skada ledningen, i stället för att avverka. Lämna allt virke/virkesavfall kvar i området. Undvik att köra över liggande döda träd på marken med maskiner. Avverkning och röjning av uppväxande gran och triviallövträd som konkurrerar med ädellövträd kan med fördel utföras.

Avverkning av grövre träd inom naturvärdesobjekt är bra att undvika. Om träd måste avverkas av säkerhetsskäl kan de i första hand toppkapas till högstubbar. I naturskogsartade områden kan allt avverkningsavfall lämnas kvar på plats. Det är även bra att undvika att köra med maskiner över döda, liggande trädstammar.

I sumpskogar kan skador på vegetation och markskador vid körning med maskiner undvikas. Långsiktig påverkan på hydrologin genom schakt- eller körskador är bra att undvika. Likaså avverkning av grövre träd. Om träd måste avverkas av säkerhetsskäl kan de i första hand toppkapas till högstubbar. Avverkningsavfall kan med fördel lämnas kvar i området.

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan för samråd.

Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar ni på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av miljöhandläggare David Falk.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga:

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Översigtskarta

Kopia till:

Norrtälje kommun: kontaktcenter@norrtalje.se

Skogsstyrelsen: stefan.eklund@skogsstyrelsen.se

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se



Bilaga 1 – Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar ni beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 52939-2023.

Bilaga 2 – Översiktskarta

