



Checklista för lokaler – Fysisk tillgänglighet

Företag/Vårdgivare:

Henrik Edfeldt

Mottagningsadress:

Bältartorpsgatan

3A, 76132 Norrtälje

Verksamhetschef:

Henrik Edfeldt

Datum för ifyllnad:

2022-12-09

Vårdvalsområde:

Ortopedisk Manuell

Terapi

Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV samt vid byte av lokal.

Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att orientera sig och förflytta sig till och inne i byggnaden där verksamheten bedrivs och inne i mottagningssalen. Vid driftstart ska lokalerna vara tillgängliga enligt de krav som är ställda i investeringsformuläret. Kraven är baserade på Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer för tillgänglighet, se www.handisam.se.

POSTADRESS
Box 801, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
222000-1891

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
+46 17 67 10 00
TELEFAX
+46 17 67 10 55

E-POST
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
WEBB
norrtalje.se

PLUSGIRO
4761002-7
BANKGIRO
5063-8394

KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

KRAV		Kraven är uppfyllda	Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan.
Anhörigplats För egen bil, Taxi, Färdtjänst ect.	Det ska helst vara möjligt att stanna med ett fordon i direkt anslutning till entrén. Om det inte är möjligt bör det finnas en anhörigplats inom 10 meter. Placeringen ska vara högst 25 m från tillgänglig entré.	Ja	Klicka här för att ange text.
P-plats Reserverad för personer med funktionsnedsättning	P-plats/er reserverade för personer med funktionsnedsättning ska helst finnas inom 10 m. Placeringen ska vara högst 25 m från tillgänglig entré.	Ja, 2 st	Klicka här för att ange text.
Gångväg Gångväg mellan entrén och anhörigplats, P-plats och hållplats	Markbeläggningen ska vara fast, jämn och halkfri. Gångvägen ska vara fri från hinder och utan passage via trappor och lutningar med större nivåskillnader.	Ja	Klicka här för att ange text.
Ramp i anslutning till entrén	En ramp bör ta upp högst 50 cm i höjdskillnad. Vid större skillnader ska rampen vara uppdelad i sektioner med vilplan emellan. En ramp ska vara minst 1,5 m bred och lutningen högst 1:20- Exempel 1: Om höjdskillnaden är 50 cm ska rampen vara 50cm x 20 = 10 m Exempel 2: En 6 m lång ramp har lutningen 1:20 (3°). Rampens högsta punkt ligger 6x1/20 m (30 cm) över den lägsta.	Inget behov om ramp finnes	Klicka här för att ange text.

Tillgänglig huvudentré till fastigheten och entré till mottagningen	Mottagningens namnskylt ska vara tydlig och lämpligt placeras så att den, om möjligt är synlig från såväl gångväg som körväg. Entrén ska vara utformad så att det går att orientera sig via dagsljus eller belysning. Entrén ska vara tillgänglig utan passager via trappa, trappsteg eller branta lutningar (om det förekommer trappor och branta lutningar ska det finnas anpassade alternativ). Ytan framför och innanför entrédörren ska vara plan och hårdgjord och tillräckligt stor för att rymma en person i rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa. Det ska finnas utrymme för att vända med rullstol och man ska kunna stå på den plana ytan när man öppnar dörren. Entrédörren ska kunna öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol eller rullator. Entrédörrens fria passagemått ska vara minst 80 cm när den är uppställd 90 grader. Entrédörren ska öppnas med automatik. Entrén ska vara utan tröskel eller tröskel som är högst 25 mm hög och avfasad.	Ja	Klicka här för att ange text.
---	---	-----------	--------------------------------------

Hiss (om aktuellt)	Hissen ska bekvämt rymma en rullstol och medhjälpare. Hisskorgens innermått ska vara minst 1,1 m x 1,4 m med dörr på kortsidan. Utanför hissen ska det finnas yta som är tillräckligt stor för att person i rullstol ska kunna: -Vända och manövrera med rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa. -Komma åt anropsknapp. -Öppna dörren. Hissdörrens fria passagemått ska vara minst 80cm när den är uppställd 90 grader. Hissdörren ska öppnas automatiskt eller vara försedd med dörrautomatik.	Kliniken ligger i marknivå och däred finns inget behov av hiss.	Klicka här för att ange text.
Ramp inomhus (om aktuellt)	En ramp ska ta upp högst 50 cm i höjdskillnad. Vid större höjdskillnader ska rampen vara uppdelad i sektioner med vilplan mellan. En ramp ska vara minst 1,3 m bred och lutningen högst 1:20. En lutning på 1:12 kan accepteras vid trånga utrymmen. Exempel: Om höjdskillnaden är 10 cm ska rampen vara minst 1,20 m, det vill säga 12 gånger längre, helst 20 gånger längre, det vill säga 2 m.	Ej aktuellt	Klicka här för att ange text.
Korridor och passager	Korridorer ska vara minst 1,3 m breda. Korta passager till exempel mellan pelare och vägg, ska vara minst 80 cm breda.	Ja	Klicka här för att ange text.
Dörrar mellan korridorer	En dörr ska kunna öppnas, passeras och	Ja	Klicka här för att

och passager	stängas av personer som använder rullstol eller rollator. Dörrens passagemått ska vara minst 80 cm när dörren är uppställd 90 grader. Korridorer som är avdelade med dörrar som har dörrstängare ska istället utrustas med dörrautomatik.		ange text.
Tillgänglig toalett	Det ska finnas tillgång till toalett anpassad för personer med funktionsnedsättning i anslutning till mottagningen. Toalettutrymmet ska vara tillgängligt när verksamhet pågår i lokalerna. Toaletten ska vara nåbar från neutralt utrymme, till exempel korridor eller väntrum. Toaletten ska vara tillräckligt rymlig för att man ska kunna manövrera en rullstol eller rollator. Rummet ska vara minst 1,7 m x 1,7 m*. Vid nybyggnad ska toaletten vara minst 2,2 m x 2,2 m. Dörrens passagemått ska vara minst 80 cm. Det ska finnas ett utrymme på minst 90 cm på en sida om toalettstolen.	Ja	Klicka här för att ange text.

*Enligt tidigare byggnorm (se BBR, Boverkets Byggregler). För fastigheter byggda före 2001 accepteras 1,7 m x 1,7 m.

Receptionsdisk (om aktuellt)	Receptionen bör vara anpassad för personer med funktionsnedsättning. Med reception menas mottagningsdisk där personal möter besökare över en disk. En del av receptionsdisken bör vara i höjd som passar personer som använder rullstol eller är kortväxta det till säga en höjd på receptionsdisken på ca 0,75 m över golvet.	Ja, receptions”disken” är höj- och sänkbar.	Klicka här för att ange text.
Besöks- /behandlingsrum	Rummet ska vara tillräckligt rymligt för att det ska vara möjligt att manövrera en rullstol eller rollator. Rummet ska vara tillgängligt utan att passage av trappa eller trappsteg. Dörröppningen ska vara helt utan tröskel eller ha en tröskel som är så låg som möjligt, det vill säga avfasad och högst 20 mm hög. Om möjligt ska tröskel tas bort eller göras så låg som möjligt. Dörrens passagemått ska vara minst 80 cm.	Ja	Klicka här för att ange text.

Underskrift av behörig personal hos vårdgivaren

Henrik Edfeldt

HENRIK EDELDT

Namnförtydligande